



AIB-VINCOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: FO 21530793-5 ANT Lid nr.: _____ Aanvrager: Tom Roelen

Verantwoordelijke voor de werken: _____ Gegevens: _____ Installatie: _____ Eigenaar of beheerder: _____
Naam, Voornaam: Tom Roelen Naam, Voornaam: App #11111111111111111111 Profile Faved
Adres: Melkenstraat 1 Ter 1 Straatweg 15
Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + stad: 2520 Grobbendonk Ranst
BTW nr.: BE 869911341 Tel.: _____

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐ _____
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Woonruimte
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ _____ ☐ Art 88 ☐ Art _____ ☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaring ☐ overdracht ☐ _____ ☐ Art _____ ☐ Art _____ ☐ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN 541448360005157727 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: 34182180 Meterstand dag: _____ nacht: _____ ☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ _____ nr.: _____ Meterstand: _____
Gegevens installatie: Nominale spanning: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ _____ Type aardelektrode: _____
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ _____ ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 16 mm² - Type: KUB ☐ _____
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 9
☒ Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 2,0 Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: 20 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	Visum DNB:
Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Inbreuken	
Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	
☐ Nihil	

badkamer en keuken nog niet geïnstalleerd.
hoofdelektrode verbinding nog verder te vervolledigen

Besluit(en):
☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

voor 12/03/2033

door hetzelfde erkend organisme (*)

(*) termijn en/of voorbehoud van wijziging van de installatie

Agentbezoeker: Lucas P. Agent nr.: 2153 Datum: 12/03/2008
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadschema(s): 1 ☒ 2 voorbladen

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst is, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.