



Beter Zeker.
Bien S0r.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Vlaams-Brabant, Betekomsestraat 98A, 3128 TREMELO
T: 016 63 47 45, E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0395-151214-01 Datum van het onderzoek: 14/12/2015

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : RYCKMANS-ROEKENS
LIERBAAN 70
2580 PUTTE


EIGENAAR : RYCKMANS-ROEKENS
Adres : LIERBAAN 70
2580 PUTTE

OPDRACHTGEVER : DAJO ELECTRO
Adres : LEO KEMPENAERSSTRAAT 88
2223 SCHRIEK

INSTALLATEUR : carpe solem
Adres : helstsesteenweg 24 bus4
2580 putte

BTW of IK : 0894318422

Visualisatie van de installatie



EAN : 0 **Teller nr.** 32666766 **Index :**

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe installatie / Verzwareing /	Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na
Aansluiting spanning :	3x400V + N	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	19
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 11 Ohm **RI tot** 5 Mohm



