Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: Gevers Britt
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0474/965.713
e-mail: brittgevers@telenet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4570855-Rev.001
Voorl. verslagnr.:
Datum: 06/07/2026

Afdeling: ELE

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:

Gevers Britt
Lindelei 137 B6
2620 Hemiksem

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: bestaande **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: 2VR Lindelei 137 B6 Hemiksem 2620
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/276bis/278
Datum onderzoek: 08/07/2015 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/07/2040 **Onderzoeker:** VERSCHOREN CHRIS
Eigendom van: - Gevers Lindelei 137 B6 2620 Hemiksem
Installateur: - Gevers Lindelei 137 B6 2620 Hemiksem
B.T.W.: - **ID-kaart :** -860105 256 49 **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** -8422 **Stand I :** -61619 **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 63A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 16 **mm²** **spreidingswaarde:** 15.8 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 2p 63A/30mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** NVT
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 2.8 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 5

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Dit verslag annuleert en vervangt elke voorgaande revisie.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

De agent-onderzoeker

VERSCHOREN Chris
GSM: 0493/246.113
chris.verschoren@ocb.be

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49