
Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier BEN ik!

Robert Vekemansplein 5 bus 01.1, 2850 Boom

appartement

identificatiecode: 11005-G-OMV_2019014423/EP07924/F712/D01/SD010

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **01-09-2023**

Handtekening:

JOHAN CAEYERS

RACO

EP07924

Dit certificaat is geldig tot en met **1 maart 2033.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het S-peil (S18) voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	12/02/2019
Datum einde van de werken	01/03/2023
Datum ingebruikname	02/03/2023
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	647
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	55
Beschermd volume (m³)	266
Verliesoppervlakte (m²)	31
Bruto vloeroppervlakte (m²)	87
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	3,51
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,83
CO2-emissie (kg/jaar)	63
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30569294 / 30569320

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
JOHAN CAEYERS
RACO
3550 Heusden-Zolder
EP07924 | 0475069970

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.