VASTGOED EXPERTS

Alles keurig onder één dak

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: Suzy Van Deun

Adres: Kruisstraat 19
9140 Temse (België)

Tel: 0476/61 93 88

BTW BE:

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Frans Hensbergenstraat 68, 2980 - Zoersel (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **< 5000 kg / 6000 l** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Slibbemonstering: **Uitgevoerd**
Hoeveelheid water: **0 cm** | pH: **0 mS/cm** | Geleidbaarheid: **0** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen**

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **42 CM**
Onderdruk TESTO: **42 mBAR** | Potentiaalmeting: **- 453**
Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **04/11/2031**


INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **04/11/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S









Vastgoedexperts BV - Langvoort 17 - B-2430 Laakdal
Tel. : 014 89 34 76 - info@vastgoedexperts.com - www.vastgoedexperts.be
BTW BE 0667.567.856 - BE12 0689 3108 0492