

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Myrna Mackstraat 13 bus 2, 3020 Herent

appartement

identificatiecode: 24038-G-DBA_2017017327/EP18163/A003/D01/SD005

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 22-12-2022

Handtekening:

PATRICK SCHMIDT
ARCHIMEDES
EP18163

Dit certificaat is geldig tot en met 22 december 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E32

Eis
E45BEN
E30**Andere eisen**

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het K-peil (K30) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	07/07/2017
Datum einde van de werken	30/11/2022
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.655
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	84
Beschermd volume (m ³)	211
Verliesoppervlakte (m ²)	86
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	63
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,62
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,42
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	620
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20209316 / 20209323

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

PATRICK SCHMIDT
ARCHIMEDES
3140 Keerbergen
EP18163 | 0434817742

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.

Vlaamse overheid

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

E-mail: veka@vlaanderen.be

Website: www.energiesparen.be


Vlaanderen
 is energie en klimaat

EPB-aangifte

EPW-formulier

App.B1.2.02_Type_B1.4

24038-G-DBA_2017017327/EP18163/A003/D01/SD005

Dossiernaam: 170230_Molenveld_Lot_B

Dossiercode: A003

Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Wonen

Ontvangstdatum: 22/12/2022

EPB-software 3G versie 13.0.1

Herent

A. Opdeling in ventilatiezones en energiesectoren

Naam ventilatiezone	Naam energiesector	Type constructie	Volume [m³]
vz6	es6	half zwaar	210.614

B. Transmissieverliezen

Invoergegevens en resultaten op vlak van transmissie staan beschreven in het transmissieformulier.

C. Zonnewinsten

vz6 - es6

Naam	g _{g,⊥} (glas)	Zonnewering in het vlak		Zonnewering niet in het vlak		Beschaduwing
		Type zonnewering 1	Type zonnewering 2	Naam		
LG_R0.08_Type_7	0.37	Geen	Geen	Geen		gedetailleerd
RG_R0.21_Type_1	0.37	Geen	Geen	Geen		gedetailleerd

Gedetailleerde berekening

Naam	Zonnewering niet in het vlak			Beschaduwing			
	Verticale overstek-hoek [°]	Linker overstek-hoek [°]	Rechter overstek-hoek [°]	Horizonhoek belemmering [°]	Verticale overstek-hoek [°]	Linker overstek-hoek [°]	Rechter overstek-hoek [°]
LG_R0.08_Type_7	/	/	/	0.0	55.0	30.4	46.6
RG_R0.21_Type_1	/	/	/	27.4	0.0	0.0	0.0

D. Ruimteverwarming