



TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.:154/100531/15

BTV

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

VLAAMS- BRABANT
Leuvenestwg 383 b1
3200Gelrode(Aarschot)
Tel. (016)63.47.45
Fax.(016)63.12.21
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

**PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : Marrianenplein 8/0301,
3000 Leuven

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : ENW

Adres : 3202 Rillaar, Oudenbos 25

BTW of IK :

EAN :

Ref. :

Teller nr.

Index :

Datum van het onderzoek : 31 mei 2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek volgens :
(AREI art. 270) ((AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschri. Stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom :

Type der lokalen : App.3.11

Begin Werken : Fundering na 01/10/81 - Elektrische installatie na 01/10/81 - 01/01/83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning **230 V**

Bescherming van de aansluiting **40 A**

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar : type : Gi2p

Type van de aardelektrode : lus

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 13

; RA : 3.4 Ohm; RI tot >10 Mohm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING : Controle betreft appartement 3.11

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

- De badkamer, de c.v., het gas, de sanitaire installatie, de keuken en de verlichting zijn nog niet geplaatst en aangesloten.
- Enkel visueel zichtbare en bereikbare installatie geplaatst door ENW maakt deel uit van het onderzoek.
- Differentieeltest maakt geen deel uit v.h. onderzoek wegens het ontbreken van de voedingsspanning.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie bijlage

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op **31 mei 2035** (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum
2. De installatie is niet conform
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER : 154 Leys B

De Directeur,



115-INSP