

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER**

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: Immo Margriet
Adres: Putsebaan 6, 3140 - Keerbergen (BE)
Tel: (+32)015/51.45.40
BTW BE: BE0476833489

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Oude Pastorijweg 16, 3140 - Keerbergen (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **11/08/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **11/08/2026** | Keurder: **Davy Lopez-Gonzalez** | Erkeningsnummer: **ERK/TS110211**

HANDTEKENING KEURDER

Lopez

HANDTEKENING EIGENAAR



TOEGEVOEGDE FOTO'S

