

Conformiteitsattest buitendienst stellen van mazouttanks

Gelieve deze documenten bij de akte van de woning te bewaren.

Factuur adres

Naam .Excelmans
Straat .Dijlelaan 1
Postcode+ Gemeente .3270 Scherpenheuvel

Werfadres

Straat .Dijlelaan 1
Postcode + gemeente .3270 Scherpenheuvel
Ligging van de tank .Voor de garage van de woning gelegen
Inhoud van de tank .-5.500 liter
Reiniging .Longin Service NV uit Rotselaar, attest C 09935 in bijlage
Opvulling / verwijdering .De Kessel BVBA uit Bekkevoort, attest van opvulling in bijlage
Toestand van de tank .Geen visuele lekken na het reinigen van de tank

Erkend reservoirtechnicus Scherens Mark erkeningsnummer sv 07761

Verklaart dat de tank op bovenvermeld werfadres conform de huidige wetgeving is gereinigd

En opgevuld

Datum uitvoering 16 / 07 / 2020



Handtekening techniek:

SV 07761

Conformiteitsattest van opvulling

Factuur adres

Naam Excelmans
Straat Dijlelaan 1
Postcode+ Gemeente 3270 Scherpenheuvel

Werfadres

Straat Dijlelaan 1
Postcode + gemeente 3270 Scherpenheuvel
Ligging van de tank Voor de garage van de woning
Inhoud van de tank - 5.500 liter

Conform de wettelijke bepalingen voor de het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse tank, heeft de bvba De Kessel de tank gelegen op het bovenvermelde adres dopgevuuld met een inert harsschuim zoals de vlarem wetgeving voorschrijft in art. 6.5.5.5 en 5.17.12§3 na het reinigen door een erkende instelling onder de ovamcode

Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank of wanneer de tank niet voldoende toegankelijk is, kan de bvba De Kessel niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100% is.

Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Datum uitvoering 17 / 07 / 2020

Handtekening technleker:

SV 07761

BIO  FILL®
100% RECYCLEERBAAR HARS

Wingepark 15 - 3110 Rotselaar
Tel. 0800 94 450 - Fax 0800 13 343
<http://www.longinservice.be>
E-mail: info@longinservice.be



Klant: _____

Klant code: _____

Datum: 16/7/20

De Kessel Solutions
Oude Tiensebaan 31
3460 Bekkevoort

ATTEST NEUTRALISATIE/VERNIETIGING MAZOUTTANK C 09935

LONGIN SERVICE, met maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 344, verklaart 1 brandstoftank of olieafscheider te hebben gereinigd en dit volgens de milieuwetgeving VLAREM II.

PRODUCENT VAN AFVALSTOFFEN: Exelmans

TANK AANGEVOERD NAAR: Dyleman 1
3270 Schepenhout - Zieken
Wacht gij

De restfractie / slib wordt afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf: Twee genk

GEWICHT: 1

WEEGBON NR: 101180

CHAUFFEUR: Dany

NUMMERPLAAT: AWH7 743

LONGIN SERVICE IS ERKAND ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN VAN OVAM ONDER HET NR: 5983/1