

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802



520-INSP

Agent-bezoeker belast met het onderzoek **THIJS BART****VERSLAG VAN EEN niet-HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN					
* Datum onderzoek		25/09/2024	Verslag nummer		BT 2024-0451
* Plaats van het onderzoek		Brouwerijstraat 1B , 3270 Scherpenheuvel - Zichem			
* Gebruiker van de installatie		Café 't Straike			
* Aanwezige personen		Van Hemelen Gitte			
* Installateur		/			
* DNB	Fluvius	EAN	541448820061438680		
* Teller N°		Index dag		Index nacht	
* Volgende controle uiterlijk voor		25/09/2029			

2.- VOORSCHRIFTEN				
2.1.-	Algemeen reglement voor elektrische installaties	BOEK 1 +3 - KB 08/09/2019		
	Gelijkvormigheidscontrole	BOEK 1 - 6.4		
	Controlebezoek	BOEK 1 — 6.5		
	Eventuele afwijkende beschikkingen voor bestaande niet-huishoudelijke installaties (schrappen wat niet van toepassing is)			
	Oude n HHI zonder tewerkgesteld personeel	BOEK 1 — 8.3.1		
	Oude nHHI — oud AREI	BOEK 1 — 8.3.2		
	Referentie RA:			
	Oude n HHI zonder tewerkgesteld personeel	BOEK 1 — 8.4.4		
	Bestaande elektrische installaties — oud AREI	BOEK 3 — 8		
	Referentie RA:			
2.2.-	Toepassing v.d CODEX over welzijn op het werk	Boek III – Titel 2	V. t. *	N.v.t. *
2.3.-	Bijzondere voorschriften distributienetbeheerder		V. t. *	N.v.t. *

* V. t. = Van toepassing

* N. v. t. = Niet van toepassing

3.- ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE			
Nominale spanning in Volt	230V	Algem. isolatieniveau Ri in MΩ	>0.5
Automaat DNB	Max. 40A/2P	Isolatieniveau per stroombaan	Min. 0,5
Verspreidingsweerstand aardinrichting Ra in Ω	14	Systeem v. d. aardverbinding	TT
Type aardelektrode	Pennen	Voedingskabel hoofdbord Ø	XVB 4X10
Werking van de differentieelstroominrichtingen		In regel	Niet in regel
Document uitwendige invloeden		Zie bijlage schema's	Niet aangeboden
Situatieplan van de aardverbindingen		Zie bijlage schema's	Nvt
Lijst evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten		Zie bijlage schema's	Nvt
Risicoanalyse		Voorgelegd	Niet aangeboden
		Ref:	Nvt
⚡ Veiligheidsinstallaties		Aanwezig	Niet aanwezig
⚡ Kritische installaties		Aanwezig	Niet aanwezig
Zoneringsplan		Aanwezig	Niet aangeboden
			Nvt
Andere documenten			

4.- NOTA'S	
4.1.-	Onderzoek conform interne procedures 23 en werkinstructie E006 op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek of controlebezoek van niet-huishoudelijke elektrische LS-installaties. Identificatie meettoestel : Metrel 3102
4.2.-	Enkel LS-installatie maakt deel uit van het onderzoek.

5.A.- VASTGESTELDE INBREUKEN - INSTALLATEUR	
	GEEN
5.B.- VASTGESTELDE INBREUKEN - DOSSIER	
	GEEN

6.- BESLUITVORMING.	
6.1	- De elektrische installatie is conform met de onder punt 2 vermelde voorschriften en mag in dienst gesteld worden of blijven
7.- MEDEDELINGEN	
7.1.	Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A”S”C
7.2.	Ter beschikking stelling van het verslag : Onderhavig verslag mag alleen in zijn geheel ter beschikking gesteld worden aan de met toezicht belaste ambtenaren.
7.3.	Betekenis van de nota’s : het betreft gebreken die werden vastgesteld tijdens het onderzoek, maar die geen gevaar inhouden voor de veiligheid, maar waarvan wij wel melding willen maken, of organisatorische gegevens.
7.4.	Onderhavig verslag : heeft uitsluitend betrekking op de elektrische installaties die door A”S”C werden onderzocht en waarvan de beschrijving op de volgende pagina’s wordt weergegeven.
7.5.	Periodieke controles : overeenkomstig de voorschriften van art.6.5.2 – BOEK 1 en art. 6.5.2.1 – Boek 3 moet de onderzochte installatie het onderwerp uitmaken van een 5 jaarlijks controlebezoek.
7.6.	Wijzigingen aan de installaties : bij iedere belangrijke wijziging of omvangrijke toevoeging aan de elektrische installatie dient een gelijkvormigheidscontrole te gebeuren op aanvraag van de eigenaar.
7.7.	Toepassing van het Codex – Boek III - Titel 2: Risicobeoordeling en algemene preventiemaatregelen Oude elektrische installaties (aanvang voor 01/10/1981 (zonder BA4/BA5) of 01/01/1983 (andere installaties)) : Bij uitvoering van een keuring van oude elektrische installaties volgens codex boek III – Titel 2, indien vermeld in rubriek 2.2 van dit verslag, worden de risico’s genoteerd bij de rubriek 5 - vastgestelde inbreuken. De basis tot vaststelling zijn actuele inzichten, m.a.w. het KB 08/09/2019. Door aanpassingen van deze regelgeving, is het niet uitgesloten dat er bij volgende periodische onderzoeken nieuwe inbreuken kunnen worden vastgesteld. Om de inbreuken vastgesteld op bijlage III.2-1, codex boek III – Titel 2, te verhelpen, dient ofwel de oude installatie deel uit te maken van een risicoanalyse met voorstel tot preventiemaatregelen, met implementatie en met opvolging hiervan. Blijkens deze risicoanalyse dient dan het restrisico aanvaardbaar te zijn. Ofwel dient de oude installatie conform gemaakt met de voorschriften van KB 08/09/2019 – Boek 1. Hoe dan ook dient er nog altijd te worden voldaan aan het opstellen van een risicoanalyse volgens KB 27/03/1998 – codex boek I – titel 2 – art. I.2-6 & boek III – titel 2 – art. III.2-3.
7.8.	Tenzij anders vermeld in rubriek 3 van dit verslag, zijn er volgens ter plaatse bekomen inlichtingen, noch veiligheidsinstallaties, noch kritische installaties noch zones met ontploffingsgevaar aanwezig.

8.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK

De inspecteur
THIJS BART BT

Naam: Bart Thijs
Reden: Vrijgave keuringsverslag
Datum: 1/10/2024 9:13:53 (UTC+02:00:00)

A”S”C Document 145 : E006 / 19 – L.S – nHHI – LS aansluiting	Rev. 08 – 24/11/2021	Pag. 2 van 3
---	-----------------------------	---------------------

BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOChte ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Onderzochte LS-installatie
Betreft: Verdeelborden LS-installaties opgebouwd als volgt : Zie principeschema in bijlage. Zie situatieplan in bijlage. Zie document uitwendige invloeden in bijlage .

A”S”C.	<i>Autonome Security Controle VZW</i> <i>Maatschappelijke zetel – Ketelstraat 111 - 3454 Rummen</i>		
A”S”C Document 145 : E006 / 19 – L.S – nHHI – LS aansluiting		Rev. 08 – 24/11/2021	Pag. 3 van 3