

Draadsschema PV installatie < 10kW ac

Klantgegevens:

Dhr. En Mevr. Peeters
Molenbergstraat 1a
3470 Kortenaken

0497/879485
luc.peeters01@telenet.be

Gegevens installateur:

Algemene Aannemingen Airco Geuns Bvba
Steenovenstraat 21/2
3941 Hechtel-Eksel
011 / 63 45 32
info@energiecenter.be
Zaakvoerder: Dhr Bas Dirx
Be 0479792385 - Reg nr 102711


Projectgegevens

PANEEL INFORMATIE:		Aantal	WP/paneel	Totaal WP-DC
1:	VISSMANN "VITOVOLT 300" - M300	18st	300 WP	5400 DC
2:				
TOTALEN:		18st	TOTALEN:	5400 DC

OMVORMER		DC max (Wp)	AC nom (W)	AC max (VA)		Parallel 1	Parallel 2	Parallel 3	Parallel 4	Parallel 5	Parallel 6	WattPiek per Serie
1:	Fronius Symo 4,5-3-M	4500	4500	4500	serie 1	9						2700 WP
					serie 2	9						2700 WP
					serie 3							
2:					serie 1							
					serie 2							
					serie 3							
TOTAAL:		4500	4500	4500	TOTAAL:							5400 WP

SERIE NUMMERS

1:	Fronius Symo 4,5-3-M
	30253879
2:	
1:	kWh-Teller 1
	utp
2:	kWh-Teller 2



naar voeding leverancier

naar verdeelkast woning

Installateur

Keuringsorganisme



Tommy Millen OCB
13/09/2019