

# Conformiteitsattest Controle Reservoirs



## TECHNITANK bv

Kapelstraat 11  
3583 Paal  
BTW-nr: BE 0744 733 237  
Erkenningsnr: SV05267  
Tel: 0474/46 72 00  
Technitank@gmail.com

## Huijbregts

Schellekensberg 11  
3290 Schaffen  
België  
Btw nr: Particulier

Uitvoeringsadres:  
Schellekensberg 11 Schaffen

### Gegevens reservoir

Datum keuring: **11/04/2023**

Volgende keuring voor: **11/04/2028**

Klasse: Particulier

Inhoud: 5000 Liter

Plaatsing: Voor 01/08/95

Vorm: Cilindrisch

Materiaal: Staal

Toegankelijkheid: Ontoegankelijk

### Visuele controle

	Aanwezig	Controle
<u>Toezichtsput:</u>	Ja	
Staat put:		OK
Dichtheid put:		OK
Vervuiling rond tank:		OK
Staat deksel:		OK
<u>Inkuiping:</u>	Nee	
Algemene staat:		
Waterdicht:		
Koolwaterstofdicht:		
<u>Leidingen:</u>		
Aansluitingen:		OK
Staat leidingen:		OK
Uitmonding:		OK
Staat aanvoer:		OK
Staat terugvoer:	Ja	OK
Stookoliefilter:	Ja	OK
<u>Reservoir:</u>		
Algemene staat tank:		OK
<u>Vorig certificaat:</u>	Ja	OK

### Testen

	Uitgevoerd	Controle
<u>Water- en slibmonstering:</u>	Ja	OK
Hoeveelheid water:	0 cm	
Zuurtegraad:	pH	
Conductiviteit:	mS	
<u>Dichtheidscontrole:</u>		
Ultrasoon:		
Boven vloeistofniveau:	dB	
Onder vloeistofniveau:	dB	
Onderdruk:	Ja	OK
Drukverlies:	mbar/h	
<u>Potentiaalmeting:</u>	Nee	
	mV	
<u>Bodem onderzoek:</u>	Nee	
Rapport in bijlage:	Nee	

### Accessoires

	Aanwezig	Controle
<u>Peilmeting:</u>		
:	Nee	
<u>Overvulbeveiliging:</u>		
Fluit:	Ja	OK
<u>Lekdetectie:</u>		
:	Nee	
<u>Kathodische bescherming:</u>	Nee	
	mV	

### Opmerkingen

De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst.

### Besluit

**De tank mag in dienst blijven**

Technicus

Voor kennisname