BELAC N° 234-INSP.

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : / Gestionnaire de réseau de distribution : INFRAX

Nr teller : / N° comp : Nieuwe

Verslag van onderzoek: / Rapport de contrôle:

N°: 571285 /06

EAN code :

Aard onderzoek : / Genre de contrôle :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr.
RGIE	⊗	○	○	○	○	○	⊗	○	○	○	⊗	○	○	○

Plaats van het onderzoek : / Lieu du contrôle : TEN AERDE 4 3290 DIEST

Eigenaar / Propriétaire: GINCO PROJECTS Adres : / Adresse : WOLVENSTRAAT 20 3290 DIEST

Installateur : ELECTRO-SOLUTIONS bvba BTW / TVA : 0608 646 438

Datum van het onderzoek : / Date du contrôle : 14/12/2011 Ik. / C.I. :

Inspecteur : Luc Smolders

Onderzoek / Contrôle : ⊗ Woning / maison ○ Appart. ○

Spanning : / Tension :	Meter / bord verbinding : / Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : / Protection max. :
230 V	XVB 4x16	40A

Aardelectrode : / Electrode de terre :	Isolatie : / Isolement :	Aantal verdeelborden : / Nombre de tableaux :
Lus 14 Ohm	> 20 Mohm	1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : / Nombre des circuits terminaux : 32	TestΔIn		2,5 ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40	300	A	Hoofdafleverpunt	○	○	○	○	⊗	○	○	○
40	30	A	2P/32A (Parking)	○	○	○	○	⊗	○	○	○
			8x C16A 2p/ 7x C16A 2p/	○	○	○	○	○	○	○	○
			29x C20A 2p/ 1x C32A 2p	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ⊗ ○ contact direct : ⊗ ○

○ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ⊗ ○

Aansluitingen : / Raccordements : OK ⊗ NOK ○

Potentiaalvereffeningen : / Liaisons equipotentielles : OK ⊗ NOK ○

Inbreuken / Infractions : Geen vastgesteld. (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :
Datum/date :

Opmerkingen / Remarques :

- Bij de afwerking wild douche in de badkamer is er rekening te houden met de minimum afstand van elektrisch materiaal t.o.v. bad en douche.
- Geen voorwaarden gecontroleerd.
- Eerstvolgende bezoek cfr. AREI 274 voor 14/12/2036

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — ~~tijdelijk~~ — in dienst gesteld worden — ~~in dienst blijven.~~
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l' art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☐ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.


voor de directeur, / de inspecteur: pour le directeur, / l'inspecteur: Luc Smolders

Rapp.Els/El1.1.04

NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; **b)** de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; **c)** de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. **d)** de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TEL. : (02) 751.98.39 FAX : (02) 751 52 09 info@electro-test.be www.electro-test.be Dexia 068-2117692-15 KBC : 734-1126000-33 IBAN: BE 79 7341 1260 0033 BIC: KREDBEBB BE 0434.433.603 RPR Brussel




woning 4

Situatieschema

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom **www.electro-solutions.be** BTW / TVA **BE 0808.646.438** Datum/Date **26-12-2011** Handtek/Sign	Organis. **E-Test** Naam/Nom **Smolders Luk** Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom **Ginco projects nv** Straat/Rue **Ten aerde 4** Gemeen/Comm **3290 Diest** Handtek/Sign	**Electro-solutions vynckier** **02541**

6




woning 4

Situatieschema

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom **www.electro-solutions.be** BTW / TVA **BE 0808.646.438** Datum/Date **26-12-2011** Handtek/Sign	Organis. **E-Test** Naam/Nom **Smolders Luk** Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom **Ginco projects nv** Straat/Rue **Ten aerde 4** Gemeen/Comm **3290 Diest** Handtek/Sign	**Electro-solutions** vynckier **02541**


6



woning 4

Situatieschema

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom www.electro-solutions.be BTW / TVA BE 0808.646.438 Datum/Date 26-12-2011 Handtek/Sign	Organis. E-Test Naam/Nom Smolders Luk Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Ginco projects nv Straat/Rue Ten aerde 4 Gemeen/Comm 3290 Diest Handtek/Sign	Electro-solutions vynckier 02541



woning 4

Eendraadsschema

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom www.electro-solutions.be	Organis. E-Test	Naam/Nom Ginco projects nv	
BTW / TVA BE 0808.646.438	Naam/Nom Smolders Luk	Straat/Rue Ten aerde 4	
Datum/Date 26-12-2011	Datum/Date	Gemeen/Comm 3290 Diest	
Handtek/Sign	Handtek/Sign	Handtek/Sign	

6

Electro-solutions vynckier

02541

woning 4

Dif 300mA

A. Kookplaat
B. Stopc slaapkamer 1
C. Stopc slaapkamer 2
D. Stopc slaapkamer 3
E. Stopc slaapkamers 4/5
F. Dampkap
G. Frigo
H. Oven
I. Microgolf
J. Stopcontacten keuken
K. Stopcontacten garage en berging
L. Stopc inkom en living
M. Rerserve 20A
N. Reserve 16A

O. Dif 30mA
P. Stopc poort
Q. Ventilatie
R. Stopc badkamer +2
S. Stopc badkamer +1
T. C.V.
U. Vaatwas
V. Waterpomp
W. Wasmachine
X. Droogkast
Y. Verl verdieping 2
Z. Verl verdieping 1
AA. Verl living
AB. Verl inkom en traphal
AC. Verl garage
AD. Datarack
AE. Bel
AF. Reserve 20A
AG. Reserve 16A

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom www.electro-solutions.be BTW / TVA BE 0808.646.438 Datum/Date 26-12-2011 Handtek/Sign	Organis. Electro-Test Naam/Nom Smolders Luk Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Ginco projects Straat/Rue Ten aerde 4 Gemeen/Comm Diest-Schaffen Handtek/Sign	Electro-solutions VYNCKIER 02541