

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Infrance

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 27/0585/3

EAN code: /

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Stationsstraat 23/11 3730 Kerkel

Eigenaar : Sam Puyeur
Propriétaire : Adres :
Adresse :

Installateur : Vanden brouck
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle : 27/05/2010

BTW / TVA : 0438-583-967
Ik. / C.I. :
Inspecteur : Giedy

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 1.3

Spanning : 230V
Tension : Meter / bord verbinding : 2x10-
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : 40A
Protection max. :

Aardelektrode : 2
Electrode de terre : 2/6 Ohm Isolatie : > 4 Mohm
Isolément : Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
400	300	A	shouby	A-L	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
400	30	A	shouby	A-L	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

gem
Noten: kstellen, bachelan je og te platen

Besluit / Conclusion
De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non — conforme au RGIE
et peut — non — être mise en service — mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.
- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken
te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen
gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être
exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne
constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 27/05/2010
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoop.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK	☐	271 HK	☐	 /
276 AK	☐	271 HK	☐	 /

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

ELECTRO-TEST
Johan GOEDHUVS
info@electro-test.be
Gsm +32 472 94 02 01



Woning nr.: DE STATIE, blok B, appartement 1.3

Schaal: 1/50

Plaats: Hoeselt

Naam: Lambrechts Marleen + Catherine

Datum: 11.05.2009

ELECTRO-TEST
Johan GEDDHUYS
Ingenieur

Info: info@electro-test.be
Gedrukt op 04.08.01

