

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik!

Breestraat 17 bus 2.01, 3500 Hasselt

appartement

identificatiecode: 71022-G-RO2017/0074/PL/EP05026/A001/D01/SD005

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 28-02-2022

Handtekening:

PASCALE SEPULCHRE

ARCHITECTENBUREAU VAN DEN ABEELE & SEPULCHRE
EP05026

Dit certificaat is geldig tot en met 1 oktober 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vloeren ✓ Muren ✓ Vensters ✓ Dak ✗ Andere constructiedelen | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het K-peil (K34) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet . ✓ Het risico op oververhitting is beperkt . ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet . |
|--|--|

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	26/01/2017
Datum einde van de werken	15/01/2021
Datum ingebruikname	01/10/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.153
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	76
Beschermd volume (m ³)	233
Verliesoppervlakte (m ²)	58
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	76
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,03
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,66
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	813
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20815762 / 20824826

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

PASCALE SEPULCHRE
 ARCHITECTENBUREAU VAN DEN ABBEELE
 & SEPULCHRE
 3500 Hasselt
 EP05026 | 0479237606

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.