BTV Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbrugghen vzw. www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 307/15103008

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Tuval Merlaan 48

3580 Beringen

EAN: _____

Teller nr. _____

Index : _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 30/10/15 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle - controlebezoek~~ volgens : (AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop woongenheid. Type der lokalen~~ : HHI

Begin werken : Fundering vóór/~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór/~~na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting 4x40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type DFF 4P 40A/300mA

Type van de aardelektrode : lus - ~~staven - platen - horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 11+17 ; RA : 6,4 Ohm; RI tot > 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie Schema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~ : Geen

XOTA 1 * Bad kap in te vullen
* lampen hing op te hangen

BESLUIT

1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30/10/2040 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is **niet conform**.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) A630

* V E R S L A G – R A P P O R T *

voor de Directeur,

BELAC INSP 115

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel