AIB-VINÇOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING
Maatschappelijke zetel: André Drouartlaan, 29 - B-1160 Brussel
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

Code PC Resi: 1

BELGIUM

☑ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

[redacted]

gstbewijs nr: 8

Type van bezoek: ☑ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☑ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☑ AREI, art. ☑ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230/400 V AC, Bescherming aansluiting: 25 A Type: AUT.

Omschrijving aansluiting: ONDERGRONDS Kabeltype: EVVB Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: ~~NOG TE PLAATSEN~~ Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen:

Type aardelektrode: LUS Verspreidingsweerstand: 2,1 Ohms Algemeen isolatieniveau: >3 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

ZIE BIJLAGE.		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

GEEN

De hoofddifferentieel was ~~aanwezig~~ - ~~niet aanwezig~~ - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 02/06/2010 ..... evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - ~~WAS~~ - ~~WAS NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER: Gelezen op 21/06/05 door DIRIX

Voor de direkteur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening 2144 INSPECTEUR. BONTEN D.

VB 001 0 2 13