



N° 234-INSF.



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33-35 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

efrax

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *310069*

EAN : *51774910000*
code

Aard onderzoek :	AREI	87/88	88	95	97	270	271	TT TN IT
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒ ☐ ☐

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☐	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Helderglein 7 D 3945 Ham

Eigenaar

Adres :

Propriétaire :

Adresse :

Installateur : *Willems Pieterla*

BTW / TVA : *0808.248.447*

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : *Hoelen Dand*

Onderzoek / Contrôle : *indienststelling hantoorste*

Spanning : <i>3N 100V</i>	Bord verbinding :	Max. beveiliging : <i>40 A / 4p</i>
Tension : <i>0,6</i>	Liaison tableau : <i>4x 70</i>	Protection max. :

Aardelectrode : <i>bus</i>	Isolatie : <i>875</i>	Aantal verdeelborden : <i>2</i>
Electrode de terre : <i>0,6</i> Ohm	Isolement : <i>875</i> Mohm	Nombre de tableaux : <i>2</i>

Algemeen netsysteem:

- ☒ TT, voeding via openbaar net
TT, alimentation par réseau publique
- ☐ TT via HS/LS-trafo
TT par transfo HT/BT
- ☐ TN via HS/LS-trafo
TN par transfo HT/BT
- ☐ MGG / GMG : ☐ IT ☐ IUO IN-S

Grootst aanwezig afschakelvermogen op ALSB / Pouvoir de coupure le plus grande sur TGBT:

Kortsluitvermogen / Puissance de court-circuit:

- ☐ berekende waarde / valeur calculée
- ☐ gemeten waarde / valeur mesurée
- ☒ onbekend / inconnue

De normale uitwendige invloeden, volgens dewelke de controle gebeurd is, zijn :

Les influences externes normales selon lesquels le contrôle a été fait, sont :

AA4of/ou5 - AD1 - AE1 - AF1 - AG1 - AH1 - AK1 - AL1 - AM1 - AN1

BA1 - BB1 - BC3 - BD1 - BE1 - CA1 - CB1

Tijdens de controle is rekening gehouden met de volgende bijzondere invloeden :

Pendant le contrôle, il est tenu compte des influences suivantes particulières :

- | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------|
| ☐ BE2 | ☐ ketelhuis
salle chaudières | ☐ schrijnwerkerij
menuiserie | ☐ bibliotheek
bibliothèque | ☐ ... |
| ☐ BB2 | ☐ werf
chantier | ☐ buiten
dehors | ☐ foer
installation foraine | ☐ ... |
| ☐ CA2 | ☐ houten gebouw
bâtiment en bois | ☐ tent
tente | | |
| ☐ CB2 | ☐ airco | ☐ schouweffect
effet cheminée | ☐ ... | |
| ☐ AD3-4 | ☐ buiten
dehors | ☐ wasserij
laverie | ☐ ... | |
| ☐ bad of stortbadzalen
salle de bain ou douches (art. 86.10) | | | | |
| ☐ AM5 | ☐ statische ontladingen
décharges statiques | ☐ ... | | |
| ☐ BA4-5 | ☐ borden met IP > XXB
tableaux avec IP > XXB | ☐ ... | | |
| ☐ AE2-3 | ☐ bakkerij
boulangerie | ☐ maalterij
meunerie | ☐ ... | |

NOTE AUX ENTREPRENEURS : Conformément à l'art. 83b 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Environnement des lieux de travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 83b 1b v/h APAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor de Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDEURS, EIGENAARS : Krachtens het APAB bent u verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directie elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

