

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Sint-Hubertusstraat 41, 3690 Zutendaal

woning, open bebouwing

identificatiecode: 71067-G-15/053/EP14992/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 05-07-2022

Handtekening:

GEERTJE SMEETS

GEFRA
EP14992

Dit certificaat is geldig tot en met 31 augustus 2027.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ✓ Het K-peil (K26) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet . |
| ✓ Vloeren | ✓ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ✓ Muren | ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ✓ Vensters | ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ✓ Dak | ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet . |
| ✓ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	09/10/2015
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	31/08/2017
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	9.502
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	110
Beschermd volume (m ³)	610
Verliesoppervlakte (m ²)	451
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	193
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,62
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,29
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.427
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18867454 / 18868903

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

GEERTJE SMEETS
GEFRA
3670 Oudsbergen
EP14992 | 0478077762

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.