

# Conformiteitsattest controle reservoirs

**FIRMA**  
  
 Camps bv  
 Truibroek 19 - 3945 HAM  
 T 011 34 28 58 - info@campsbv.be - O.N. BE 0443.015.529

**KLANT**

De block Alex  
 nr 2026-03047  
**ADRES OPSLAGINSTALLATIE**  
 Berken Paan 10-1  
 3970 Leopoldsburg

**TYPE RESERVOIR**

Niet ingedeeld    Inhoud 5000 L     Ingedeeld    Inhoud ..... L  
 Klasse 3 (17.3.6.1a)     Klasse 3 (17.3.6.1b)     Klasse 2     Klasse 1

Cilindrisch     Parallelepipedisch     Rond     Ovaal  
 Toegankelijk     Inkuiping     Niet toegankelijk     groeve    Datum van plaatsing : 1 / 1 / 76

Staal     Polyester     Polyethyleen     Andere : .....

**VISUELE CONTROLE**

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
<b>TOEZICHTSPUT</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Staat toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheid toezichtspuit			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vervuiling rond tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat deksel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>INKUIPING</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Algemene staat			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koolwaterstofdicht			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>LEIDINGEN</b>				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitmondning leidingen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VORIG CERTIFICAAT</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ACCESSOIRES**

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvul-beveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lekdetectie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OPMERKINGEN**

.....  
 .....  
 .....

**TESTEN**

	uit-gevoerd		Niet OK	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtheidscontrole	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Opmerkingen / uitgevoerde werf**

Hoeveelheid water: 1 cm  
 Zuurtegraad: ..... pH  
 Conductiviteit: ..... mS  
 Boven het vloeistofniveau: 2 dB  
 Onder het vloeistofniveau: 7 dB  
 Drukverlies: ..... mbar/h  
 Drukverlies: ..... mbar/h

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport. Van toepassing  Ja  Nee Rapporten in bijlage  Ja  Nee


**BESLUIT**

Groen De tank mag in dienst blijven  
 Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden  
 Rood De tank mag niet meer gevuld worden  De tank mag nog gebruikt worden  De tank mag niet meer gebruikt worden

**TECHNICUS**

Voornaam en achternaam : Schragen Joffrey  
 Erkenningsnummer mazout : erb/TS/11-1525  
 Erkeningsnummer gas :

DATUM KEURING: 17/6/2026  
 DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR : 17/6/2031

Handtekening erkend Technicus :  


Handtekening klant :  
