



LANDMETEN & EXPERTISES
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE
EPB- & EPC-STUDIES

Professor Dewulfstraat 188 8970 Poperinge
T 057/33 27 18 F 057/33 27 19
HR Ieper 36.401 BTW BE 0457 199 602
info@feysbvba.be www.feysbvba.be

Dossiernummer: 121210449

BV

NV

Datum: 26/8/2013

Betreft: EPB-verslaggeving bouwen van een complex voor studentenhuysvesting - Hecta BVBA - Hoek
Beheerstraat-Meersstraat - 8500 - KORTRIJK

Telefoonnummer bouwheer: 056/62 50 50; , architect Welfaert Architecten bvba: 056/60 36 86; , Furnibo nv: 058/52 49 24; 0491/56 64 78

1. Berekende E en K-peil (EPB-eisen 2012)

Het project voldoet aan de EPR. ($E \leq 70$, $K \leq 40$, geen oververhitting, netto-energiebehoefte voor verwarming $\leq 70 \text{ kWh/m}^2$)

SUBDOSSIER	K-PEIL	E-PEIL	OVERVERHITTING	NETTO-ENERGIEBEHOEFTE VOOR VERWARMING (kWh/m^2)
Woning 1A	K 39	E 68	Nee	47,83
Woning 1B	K 39	E 67	Nee	48,97
Woning 1C	K 38	E 68	Nee	49,07
Woning 1D	K 37	E 66	Nee	46,83
Woning 1E	K 38	E 67	Nee	49,57
Woning 1F	K 40	E 70	Nee	65,44

Het E en K-peil werden berekend aan de hand van de hierna beschreven technische gegevens (materialen, diktes, installaties, ...).
Wijzigingen mogen tijdens de uitvoering aangebracht worden mits het verbeteringen zijn voor het K-peil, E-peil en het binnenklimaat. De wijzigingen dienen ons steeds vooraf gemeld te worden.

2. Beschermd volume

Volgende ruimten werden niet in het beschermd volume opgenomen gezien het niet-verwarnde ruimtes zijn:

- De resterende nokholte onder de nok van het hellend dak.

Ruimten buiten het beschermde volume hebben geen eisen naar isolatie, ventilatie en technieken volgens de EPB-regelgeving. Er mogen dan ook geen verwarmingselementen in deze ruimten geplaatst worden.