ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 12/09/2015	**Inspecteur:** Dieter Goderis	**Installateur:** enautec bvba
Datum verslag: 12/09/2015	B.T.W. nr.:BE 0631.924.712	IK. nr.:-
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B	Serie Nr:: 2202036	Toestel mag gebruikt worden tot: 16/01/2016

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam	Wezelstraat
Huisnummer	15 bus 0202
Postcode	8560
Gemeente	Wevelgem
Type	appartement

Eigenaar:

Naam	-
Straatnaam	-
Huisnummer	-
Postcode	-
Gemeente	-

EAN : 54 **Teller Nr.:** : 8735739

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 14+2 Aardelektrode: Lus pen weerstand: 12 Ω Isolatie: 3 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ	In	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	63 A	22,5kA2s (3000A)	A	14	ok	ok
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	13	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	6	ok	ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming			Sectie	Aantal kringen	Bescherming			Sectie
	Curve	IN	P			Curve	IN	P	
zie schema				mm²					mm²
				mm²					mm²
				mm²					mm²
				mm²					mm²

Visueel nazicht (algemeen)	☑ OK	☐ NOK	**Directe aanraking**	☑ OK	☐ NOK	**Indirecte aanraking**	☑ OK	☐ NOK	
Aansluitingen	☑ OK	☐ NOK	**Correcte schema's**	☑ OK	☐ NOK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	☐		
Equipotentiale verbindingen	☑ OK	☐ NOK	☐ niet van toepassing	☐ in afwachting					
Continuiteit	☑ OK	☐ NOK	**Verlichting / toestellen**	☑ OK	☐ NOK	☐ NVT			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

geen

CONCLUSIE

- [x] **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 12/09/2040
- [x] De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- [x] Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- [ ] **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- [ ] Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 5

VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Dieter Goderis



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.