



VINCOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME -
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com
☒ Safety, quality and environmental services
Contract beheerd door: **ZETEL VLAANDEREN**
Bollebergen 2b Bus 10 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel: +32(0)9 244.77.11 - Fax : +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon:

- Onze gegevens
Verslag nr.: GEN / 19 / 12730939 / 00 / NL / 007
Klantref.:
Contractref.:
- Uw gegevens
Ref.:
- Interventiegegevens
Plaats: Franslaan 79 app 0501 Nieuwpoort
Datum: 30/11/2015
Uitgevoerd door: Steven Smet gsm: 0478 803 183

Dammekens Ludo

Paalstraat 319
2900 Schoten
België

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:
Adres: Franslaan 79 app 0501 Post nr.: 8620 Stad: Nieuwpoort
Tel:

- **Eigenaar of beheerder**
- **Plaats type**
Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle
- Art 86
- Art 278

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 30/11/2040.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 9 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: >0.5 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	33576532
Meterstand dag:	7177
Meterstand nacht:	14970
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	8

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F	Nihil
-------	-------

- Bestaande installatie


R-O-F	Nihil
-------	-------

ANDERE BIJLAGE(N)

Opmerking: Periodiciteit vakantiewoning is 5 jaar

original

Datum		Versie		Gerelateerd		Project/projectie		Afgv. enkend opdracht		Verantwoordelijke uitvoering		Installatie door :	
A	18/05/2005	V1		PV1		Residentie Rodin		Opdr.g.		DURABRIK		ELEKTRIEK N.V.	
B		V2				Franslaan-Brabantstraat		Betreft		Appartement L5		Esenweg 112 Bus 2, 38600 Diksmuide	
C		V3				NIEUWPOORT		Dossier nr.		0335		Tel 051/501955 Fax 051/510507	
D		V4										Post@Elektriek.be BTW 444.242.578	
E		V5											
F		V6											
G		V7											



Steven SMET
Inspecteur Electriciteit
3905