

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bjv Staden
031/702548

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 1602/2007

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Diindersteleem 38
8900 De Pinte opp 02.02

EIGENAAR : Vanghe
Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Sedeyn Christophe
Adres : Marktplein 22, 8900 Langemark

INSTALLATEUR : idem
Adres : _____

BTW of IK : 680 150 736

EAN: Elektrisch
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : 2-voeding wisselstap

Datum van het onderzoek : 10/07/2007 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB) aanvullend - aanvullend

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom Type der lokalen : appartement 02.02

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230V Bescherming van de aansluiting max 40 A
Voedingkabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type 40/300mA

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT
Aantal borden : _____ ; Aantal eindstroombanen : 11 ; RA : 17 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : 63 baren
in eindhoofdbord en in situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen
notarissen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van de stroomverdelers naam : _____
handtekening : _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/07/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : Vandenberghen Jolien 160
nr. + naam + handtekening

De directeur,



App.
 01.01+01.02+02.01
 02.02+03.01
 03.02+04.01+04.02
 verdiep

BOUWHEER

INSTALLATEUR

Vanghee
 Duinkerkeleen 38
 8660 De Panne

SEDEYN CHRISTOF
 MARKT 22
 8920 LANGEMAE



BIV St...
 D...
 10/07/2024

INSTALLATEUR

SEDEYN CHRISTOPHE
MARKT 22
8920 LANGEMARK

BOUWHEER

Vanghee
Duinkerkeleen 38
8660 De Panne

APP.
05.01+05.02
verdiep

