

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/03/2017 Inspecteur: Jurgen Goethals Mentor: Installateur: Home electro.service
Datum verslag: 15/03/2017 B.T.W. nr: BE 0439 273 111 IK. nr.:
Merk en type meettoestel: Fluke Serie Nr: 2577017 Toestel mag gebruikt worden tot: 14-10-2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam: Jaak van Duggenoutlaan
Huisnummer: 16 bus 0301
Postcode: 8670
Gemeente: Koksijde
Type: woning

Eigenaar:

Naam: Vanheste Christiaan
Straatnaam: Koenh.
Huisnummer: 20
Postcode: 8670
Gemeente: Schilde

Teller Nr.: EAH 541442820067169067

LAN: 54

Aard onderzoek: Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI artikels 274, 278 en 86.

Netbeheerder: Spanning: 1-230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 8 Isolatie: 5 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders pen weerstand: 10 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Int	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2.5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Beveiliging (N (A)	(andere)	D	Sectie (mm ²)
Zie schema					
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Acog vzw	☒
quipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing	☒ in afwachting		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK	NVT	

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Q2 Geen inbreuken vastgesteld.