


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

026933



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Lieve De Keyser - Eric Van Nevel
Molenstraat 24, 9290 Overmere (Berlare)

BTW Particulier

TEL 0475/59 04 69

MAIL _____

ADRES TANK Lieve De Keyser - Eric Van Nevel
Molenstraat 24, 9290 Overmere (Berlare)

Tankinhoud M 3000 liter ☒ EW ☐ DW ☐ OG ☒ BG Datum plaatsing ?
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	☐	☐	☒	
Rond vulpunt	☐	☐	☒	

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☐ Peillat ☒ Andere: der n

Potentiaalmeting 1 Mv ☐ ☐ ☒

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☐ ☐ ☒

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☒ ☐ ☐

Buitenwand ☒ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☒

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank ok!

Beb #164

PLAATS TANK lotje rechts

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING
TECHNICUS [Handtekening]

HANDTEKENING
KLANT [Handtekening]

DATUM KEURING 18 105 12016

ATTEST GELDIG TOT 0801 / 1