TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN
VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Melle

BTV
BTV-OVL
Sven Clauwaert / SC381

O. ref.: SC381
U. ref. _____ VERSLAG NR.: 381-140429-02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Vogelzangstraat W409 9190 Stekene
EIGENAAR: _____
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: _____
Adres: _____
INSTALLATEUR: Wauters Kris Dijkweg 17
Adres: 9290 Berlare
BTW of IK: _____

EAN: ONB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 29-04-2014 Aard van het onderzoek: ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ - controlebezoek volgens:
~~(AREI art. 270)~~ (AREI art. 271) ~~(AREI art.276)~~ ~~(AREI art. 276bis)~~ ~~(ARAB art. 262)~~ ~~(K.B.4.12.2012)~~ ~~(T.R. art. 231)~~ (Voorschr. DNB) .....
Aard installatie: ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid:~~ Type der lokalen: Woning
Begin werken: Fundering ~~vóór-na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór-na~~ 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86 _____
Aansluiting: Spanning 3x400V+N V Bescherming van de aansluiting Teco 60 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type 4p. DS 63A-0,3A
Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 14 ; RA: 15,0 Ohm; RI tot 0,65 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: Geen bijzondere

BESCHRIJVING:

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S:~~

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

Nota's: * Woonst is bewoonbeld & bewoond.
* De deur van het elektrisch bord is kapot. Vervangen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29-04-2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
SC 381

BTV
BTV-OVL
Sven Clauwaert / SC381

De directeur,

BELAC 115-INSP