

Verslag van het onderzoek van een interne gasinstallatie

📍 plaats van onderzoek: OUDENAARDSESTRAAT 243, 9500 GERAARDSBERGEN, België

📄 type controle: Vòòr indienstelling

📅 Datum van het onderzoek:
03/06/2026

📅 Volgende bezoek voor:
Niet van toepassing

👤 Agent-bezoeker
Emin Avci

BESLUIT: CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever	
Naam	PEB CERTI BV
Adres	BLAISANTVEST 105, 9000 GENT, Belgique
Eigenaar, uitbater of beheerder	
Naam	Eigenaar Oudenaardsestraat 243 - 9500 Geraardsbergen
Adres	OUDENAARDSESTRAAT 243, 9500 GERAARDSBERGEN, België
Installateur	
Naam	Niet gecommuniceerd
BTW	

Identificatie van de gas installatie

Adres	OUDENAARDSESTRAAT 243, 9500 GERAARDSBERGEN, België
EAN Code	
Type gas	Aardgas
Werkdruk	20 mbar
DNB	Fluvius
Status gasmeter	Verzegeld gesloten
Meternummer	7amx2125114329
Index	0,0

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdzetel: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



NBN D51-003 : Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen
NBN/DTD B61-002 : Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW

Identificatie van de gas installatie en gegevens verdeler

Leidigen	
Type	Lengte (m)
PLT	10

Gastoestel(len)				
Fabrikant	Model	P(n) kW	Gascategorie	Type
Bulex	Thema condens 25/30	25	I2e(s)b	

Visuele onderzoeken

Betreft	
Aard onderzoek gasinstallatie	Vòòr indienstelling
Visuele inspectie van zichtbare onderdelen	OK

Lektest

Dichtheidsproef	OK
Test met	Precisiemanometer
Serienummer	TE312-002/63095819
Testgas	Lucht
Testdruk	150 mbar

Inbreuken

Nihil


Opmerking

Verwoording	Verwijzing
Opmerkingen gas	Keuring heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen.

Besluit

Na het onderzoek wordt de installatie **conform** verklaard.

De installatie is gasdicht

Bezoeker
 EMIN AVCI

Bijlagen