

CONFORMITEITSATTEST

voor Mazoutreservoirs

Firma:

bvba THERMO-CHAUFFE

Jezuïetenwegel 2 9090 Melle

Tel. 09 252 59 72 Fax 09 272 82 08

GSM 0477 37 27 13

Klant:

Straat:

Postnummer:

Gemeente:

Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigd installateur:

Adres reservoir:

Nominale inhoud reservoir:

Materiaal:

Buitenwand toegankelijk ☐ ontoegankelijk ☒

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle:

Controles:

- ☐ visuele controle van de toebehoren
- ☐ overvulbeveiligingssysteem
- ☐ controle aanwezigheid water en/of slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaal verschil
- ☐ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

- ☐ verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☐ merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle: 9.5.16

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☒
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☒
- e. aanwezigheid van water en/of slib ☒
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30kPa/min 1u.) ☒
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Bijzondere opmerkingen:

- ☒ verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☐ verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☒ merkteken: (Groen/Rood)*

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

* Schrappen wat niet past