

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Molenstraat 39, 9750 Kruisem

Tankinhoud +3000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing 1970
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>10</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveaumeting				
<input type="checkbox"/> Vlottermeter <input type="checkbox"/> Hydraustatisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input checked="" type="checkbox"/> Peillat <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Potentiaalmeting <u>-562</u> Mv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano				
<input type="checkbox"/> Peilputten <input type="checkbox"/> Andere: _____				
Dichtheidstest: <input checked="" type="checkbox"/> SDT <input type="checkbox"/> Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Waterdicht <input type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank ok?
24 cm inwaaier

PLAATS TANK Achterhuis

BESLUIT

GROEN
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNISCUS (NAAM) Vlaanderen

ERKENNINGNUMMER: SV 05584

HANDEKENING TECHNISCUS

HANDEKENING KLANT _____

DATUM KEURING 10 106 26

ATTEST GELDIG TOT 10 106 31