


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts-BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Fietelstraat 86, 9700 Oudenaarde

Tankinhoud ± 3000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing < 1995
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Sonde <input checked="" type="radio"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>/</u> (min 6) geleidbaarheid <u>/</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rond vulpunt	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Retourleiding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Tigerloop	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Filter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Niveaumeting				
<input type="radio"/> Vlottermeter <input type="radio"/> Hydraustatisch <input type="radio"/> Ultrasoon <input checked="" type="radio"/> Peilpat <input type="radio"/> Andere: _____				
Potentiaalmeting <u>/</u> Mv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Kathodische bescherming	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="radio"/> Vloeistof <input type="radio"/> Onderdruk <input type="radio"/> Overdruk <input type="radio"/> Nano				
<input type="radio"/> Peilputten <input type="radio"/> Andere: _____				
Dichtheidstest: <input checked="" type="radio"/> SDT <input type="radio"/> Testo <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>				
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Buitenwand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Inkuiping	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Waterdicht <input type="radio"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank OK
- 48 cm rest. mazout

PLAATS TANK

Tuin

BESLUIT

- GROEN**
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
- ROOD**
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyne

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING
 TECHNICUS

HANDTEKENING
 KLANT

DATUM KEURING 18 / 06 / 2026

ATTEST GELDIG TOT 18 / 06 / 2031