

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: Rasschaert Albert****Adres: Smisstraat 2
9667 - Horebeke (BE)****Tel: 0475776682****BTW BE: Particulier****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Smisstraat 2, 9667 - Horebeke (BE)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **Andere: 2003****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **OK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN****NIET VAN TOEPASSING****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Geen** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Andere****OPMERKINGEN**

- kijkglas

- tank niet voorzien van overvulbeveiliging

BESLUIT**De tank mag niet meer gevuld worden.**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **14/04/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S

