


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Ommegangstraat 24 bus 0002, 9940 Evergem

appartement

identificatiecode: 44019-G-2013_514/EP16386/A001/D01/SD010

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **03-08-2021**

Handtekening:

FANNY VERSTRAETEN

VBC - Fanny Verstraeten
EP16386

Dit certificaat is geldig tot en met **3 augustus 2031**.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E55

Eis
E70BEN
E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het K-peil (K32) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	18/12/2013
Datum einde van de werken	30/06/2017
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	11.547
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	137
Beschermd volume (m ³)	376
Verliesoppervlakte (m ²)	211
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	109
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,48
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,29
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.249
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18857538 / 18857968

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

FANNY VERSTRAETEN
VBC - Fanny Verstraeten
Vrouwstraat 5, 9970 Kaprijke
EP16386 | 0846260464

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.