

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier ik!




Kollekasteelstraat 37, 9030 Gent

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 44021-G-DBA_2017056185/EP18297/A001/D01/SD001

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 11-05-2020

Handtekening:

NICK BONTE

Prevebo
EP18297

Dit certificaat is geldig tot en met 10 juli 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaat-eisen bij aanvraag vergunning

E-peil

Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - Vloeren
 - Muren
 - Vensters
 - Dak
 - Andere constructiedelen
- Het K-peil (K34) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- Het risico op oververhitting is beperkt .
- Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	01/03/2017
Datum einde van de werken	10/07/2019
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.371
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	95
Beschermd volume (m ³)	462
Verliesoppervlakte (m ²)	308
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	142
Infiltratiedebiet (m ³ / (h m ²))	1,78
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,40
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	229
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20755424 / 30563222

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NICK BONTE
Prevebo
Albert I laan 68, 8630 Veurne
EP18297 | 0726405482

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.