

CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

FIRMA:
(stempel)

P. VAN DE VIJVER
Pontstraat 123
9800 DEINZE
tel. 09 386 51 15

KLANT:

Straat:

nr. 63

Postnummer: 9051 Gemeente: St. Dymphna

Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: 5103140

Adres reservoir: Pontstraat 123 9051 St. Dymphna

Nominale inhoud reservoir: 2000 Materiaal: staal Buitenwand toegankelijk ☒ ontoegankelijk ☐

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle: 29/11/03

Controles:

- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ controle aanwezigheid water en slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☒ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

- ☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☐ Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

Datum uitvoering controle: 29/11/03

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- ☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

* Schrappen wat niet past

Zie keerzijde