



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P038740042 /

N **085090**

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

**3**

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Lid nr.: ..... Aanvrager: 't Kapelluis

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <u>BUDA Elektra</u> <u>Sanitair Expert</u>	Naam, Voornaam: <u>'t Kapelluis</u> Adres: <u>Oude Weg 187</u> Post nr. + Stad: <u>3870 Zulte</u> Tel: . . . / . . . . . / . . . . .	<u>Klem</u>
Ident. Kaart nr.: .....		
BTW nr.: BE . . . . .		

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheid
<input type="checkbox"/> Art 276	<input checked="" type="checkbox"/> verzwaring	<input type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
		<input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Werkeenheid

**Algemene gegevens elektrische installatie:**

Gegevens verdelers	EAN <u>591448820071023807</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>126.956.39</u> Meterstand dag: <u>97034</u> nacht: <u>60460</u> <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter: nr.: ..... Meterstand: .....
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> .....
	Ontworpen voor U <sub>n</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/> .....
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> .....
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>16</u> mm <sup>2</sup> - Type: <u>V2B</u> .....
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>5</u> Aantal eindstroombanen: <u>31</u> .....
	<input type="checkbox"/> Zie bijlage <u>Zie Schema's</u>

**Metingen - testen - controles - verzegeling:**

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: <u>2,05</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: <u>22,5</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test DSI		
Differentieelstroominrichting: <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> was niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>geen inbreuken vastgesteld</u>	Aangestelde DNB: Naam:
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	<u>- Aardingsonderbreker niet zichtbaar</u> <u>- Vanaf 3/11/2009 wordt de installatie 3x230V</u> <u>-&gt; installatie voltoed</u>	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

**Besluit(en):**

- De nieuwe installatie ~~voldoet~~ ~~voldoet niet~~ aan het AREI.  
 De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 02/11/2009 (\*)  
 door hetzelfde erkend organisme (\*\*)  
 (\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

**Agent bezeker:**

Naam: Genest Frédéric Agent nr.: 3874 Datum: 02/11/2009  
 Aantal bijlagen:  Situatieschema(s): 6  Eëndraadsschema(s): 5  1

Voor de directeur generaal: Handtekening

De proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.