



CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur : Molnes
Adres : Koningendreef 31A
1912 Kalmberg

Controleorganisme: Wincotte **Inspecteur:** Tonnet Marc
Referentie: 30361918 **Tel :** 024 55 65 69

Gecontroleerde installatie : **Adres :** Stationsstraat 91/102
3100 Landen

Datum van de controle: 02/10/2014 De bewoner is: eigenaar huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": is aanwezig is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :

Meter : Klasse Q_{max} : 2 m³/h Fabrikant: metrix Nr : 00035169 Index : 000162

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 95 mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal : <u>1</u>	<u>1</u>	<u>Buderus Typ 133</u>	<u>29 kW</u>
	<u>2</u>		
	<u>3</u>		
	<u>...</u>		

Besluit :

De nieuwe installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig**.
 De dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig**.
 De dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:
 is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig**.
 De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVVG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften: