



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65  
ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

GORDENS  
Rutkamp

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: De Tichemkrook  
Boeylaan Hove

EIGENAAR: Smets Ivonne

Adres: De Tichemkrook 22 Hove

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: idem

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: IE

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 18/11/2000 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:  
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring; Type der lokalen: LS HHV App order

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/ V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 60 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT \_\_\_\_\_

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 60 Ohm; RI tot > 10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendruaatschema + kruislijsten

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: jeen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK  
gezien op \_\_\_\_\_  
de aangestelde van de stroomverdieler:  
naam: \_\_\_\_\_  
handtekening: \_\_\_\_\_

Note: bad + badmeubels zijn nog te plaatsen!  
verluchtingsarmaturen nog te plaatsen!

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/11/2005 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
  2. De installatie is niet conform.
  3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: 63 GORDENS  
nr. + naam + handtekening

De directeur,