

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

BTv

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

*Stallaertstraat 18
3210 Lubbeek
011587004*

O. ref.: _____ *4C*

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: *2462080965*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *Tweewetweg 48-50
3800 St-Truiden*

EIGENAAR: *Res. Prelude*

Adres: *Dhr. Coppes*

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: *BVBA SLS*

Adres: *Stationsstraat 43A 88-Truiden*

BTW of IK: *436-469-118*

STROOMLEVERANCIER: *Interelcta*

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: *9/18/02* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) *Interelcta*

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~: Type der lokalen: *M.H.I.*

Begin werken: Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning *230* V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm² Alg. schakelaar: type *Automaat*

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT *2de bijlage*

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *15*; RA: *7* Ohm; RI tot *100* MOhm

BESCHRIJVING:

*Laagspanningsinstallatie: appartement 201
die éénraadskwamen situaties heb*

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *Geen*

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdieler
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éénraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *9/18/2002* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

26 Cassart

De directeur,

Keuringsorganisatie		
Onderwerp	de vergantvoor- delijke voor de uitvoering 7-9-92 Selis Project	
Installateur	bvba SELIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden tel-011/685044 fax-011/686898	
Eigenaar	COPPERS anja amp 201	
Project	Prelude Tiensesteenweg 45-50 3800 Sint-Truiden	

		VOB 10 mm ²							
A	H	16A	Y	Y	Y	Y	Y	mem VOB 2,5	
			1	2	3	4	5	6	
B	H	16A	Y	Ex				mem VOB 2,5	
			1	2					
C	H	16A	Y	Y	Exx			mem VOB 2,5	
			1	2	3				
d	H	16A	Y	Y	Y			mem VOB 2,5	
			1	2	3				
e	H	16A	Y	oven				mem VOB 2,5	
f	H	25A	Y					mem VOB 2x6	
g	H	16A	Y	Y	Ex			mem VOB 2,5	
			1	2	3				
H	H	16A	Y	Y	Ex			mem VOB 2,5	
			1	2	3				
I	H	16A	Y	zonnebank				mem VOB 2,5	
			1						
J	H	16A	Y	C.V				mem VOB 2,5	
			1	2					
K	H	16A	Ex	Exx	Ex	Ex	Ex	Exx	mem VOB 1,5mm
			1	2	3	4	5	6	7
		40A0,03	L	H	16A	Y			mem 2,5mm
			M	H	16A	Y			mem 2,5mm
			N	H	16A	Y			mem VOB 2,5mm
			O	H	16A	Y	Ex	Y	mem VOB 2,5mm
						1	2	3	

ELEKTRICITEITSWERKEN SELIS BVBA

Stationsstraat 47a
3800 Sint Truiden

TEL: 011/68.50.44
Fax: 011/68.68.98
BTW: BE436.469.118
Erkennings nr: 102.601

Koppers Anja
Residentie Prelude
Tiensesteenweg 45-50
3800 Sint Truiden

LEGENDE App 201


Spanning: 2x220 volt

- A. Stopcontacten living
- B. Verlichting en stopcontacten kelder
- C. Frigo en dampkap
- D. Stopcontact aanrecht
- E. Microgolfoven
- F. Fornuis
- G. Stopcontacten en verlichting slaapkamer 1
- H. Stopcontacten en verlichting slaapkamer 2
- I. zonnebank
- J. CV en diepvries
- K. verlichting
- L. afwasmachine
- M. wasmachine
- N. droogkast
- O. badkamer

- 1. algemene differentieel
- 2. differentieel voor kringen J tot M

Wat te doen als differentieel uitschakelt?

- 1. alle zekeringen afschakelen
- 2. differentieel aanschakelen
- 3. zekeringen één voor één aanschakelen tot dat fout gedetecteerd is



Installateur	Onderwerp	Ligging	Bouwheer
byba SELIS Stationstraat 47a 3800 St-Truiden TEL-011/685044 FAX-011/686898	201	Tiensestwg 45/50 3800 Sint-Truiden	Coppers Anja