

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: Anne-Liese RENS
Adres: Langestraat 58
3202 - Rillaar (BE)
Tel: 0032 485 50 52 53
BTW BE: Particulier

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Dijk 62, 3272 - Messelbroek (BE)**

RESERVOIR

Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Vierkant** | Materiaal: **Staal**
Inhoud: **Andere L** | Jaar plaatsing: **Andere**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **Zie opmerking**

TESTEN

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **0 CM**
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Vloeistof**

OPMERKINGEN

Prof gebruik 2 jaar geldig

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **11/07/2025**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **11/07/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**

