



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 03/07/2026
ID-label: Groenstraat 3 STKB

Merk en type meettoestel: Testo 312-4
Serienummer: 62244688

Datum verslag: 03/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Groenstraat
Huisnummer	3
Busnummer	
Postcode	3960
Gemeente	BREE
Land	België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar	
Naam	-
Straatnaam	Groenstraat
Huisnummer	3
Busnummer	
Postcode	3960
Gemeente	BREE
Land	België

Installateur	
Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	+~4000 L
Datum plaatsing	na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Algemene staat
Waterdicht
Koolstofwaterdicht

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☒	☐	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			Drukverlies mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Het is aan te tonen dat de houder als bestaand kan worden beschouwd. (eerste vulling voor 01/08/1995)

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Bij tanken het raam gelegen aan de tank openzetten zodat de fluit goed hoorbaar is.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL









