

CONTROLEVERSLAG VAN BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK

 Datum van keuring:
21.10.2026

 Datum van verslag:
21.10.2026

 Datum herkeuring:
-



Basis van de controle:

Conformiteitsattest controle bovengrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label

Klant ref.

Straatnaam Groene Dreef

Huisnummer 5

Busnummer

Postcode 9830

Gemeente SINT-MARTENS-LATEM

Land België



BESLUIT: DE OPSLAGTANK IS CONFORM.



De opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen: de tank mag gevuld, bijgevoerd en verder gebruikt worden. Een groene merkplaat (label) werd aan het vulpunt aangebracht.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur: Koen, Van De Veire

Koen Van de Veire

ACEG VZW - #199

DIGITAAL DOSSIER



Rapportnummer:
2550421

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Het ingebruiknameverslag ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank: Ovaal
 Toegankelijke tank: materiaal: Andere kunststoffen
 Datum van plaatsing: Nieuw (na 01/08/1995)
 Tanknummer: CP/0522IHCC001 Inhoud tank: 2000 l
 Type indeling tank: Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)
 Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:
 Vorig certificaat aanwezig?: Neen
 Datum van uitvoering vorig certificaat:
 Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST INKUIPING

Te inspecteren item	OK/NOK
Verontreiniging afwezig	OK
Waterdicht	OK
Koolwaterstofdicht	OK
Algemene staat	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	OK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK
Staat aanvoerleiding	OK

Te inspecteren item

OK/NOK

Staat terugvoerleiding

OK

Stookoliefilter

OK

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item

OK/NOK

Pneumatisch

OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item

OK/NOK

Elektronische sonde

OK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item

OK/NOK

Niet van toepassing

NVT

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam Wouter Verkerken

Straatnaam Groene dreef

Huisnummer 5

Busnummer

Postcode 9830

Gemeente Sint-Martens-Latem

Land België

OPDRACHTGEVER

Naam

Telefoon

Mail

BTW nr.

NOTA'S

BIJLAGEN

Eventuele foto's van de installatie, foto's bij vastgestelde inbreuken en andere relevante documenten zijn opgenomen in het digitale dossier. U kunt dit dossier raadplegen door op de QR-code op de eerste pagina van dit rapport te klikken of deze te scannen.