

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA  
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Oostende Baan 144, 8470 Gistel

Tankinhoud 2500 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 4/2015  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/> Sonde <input type="radio"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:  
 In mangat / inkuiping  OK  NOK  NVT  
 Rond vulpunt  OK  NOK  NVT

**UITWENDIG ZICHTBARE DELEN**

Ontluchting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vulling	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retourleiding	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Tigerloop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Filter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Niveaumeting  
 Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrasoon  Peillat  Andere: \_\_\_\_\_

Potentiaalmeting 1 Mv  OK  NOK  NVT

Kathodische bescherming  OK  NOK  NVT

Lekdetectie-apparaat  OK  NOK  NVT

Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano

Peilputten  Andere: \_\_\_\_\_

Dichtheidstest:  SDT  Testo  OK  NOK  NVT

**BOVENGRONDSE TANK**

Algemene staat  OK  NOK  NVT

Buitenwand  OK  NOK  NVT

Inkuiping  OK  NOK  NVT

Waterdicht  Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fosteyne

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING

HANDTEKENING  
 KLANT

**OPMERKINGEN**

Tank ok!

PLAATS TANK Zijwaarts rechts

**BESLUIT**

GROEN  
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

ORANJE  
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

ROOD  
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 11 03 2015

ATTEST GELDIG TOT OBR 1