

CONTROLEVERSLAG VAN BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK



Datum van keuring:
07.09.2026



Datum van verslag:
07.09.2026



Datum herkeuring:
07.09.2027



Basis van de controle:

Conformiteitsattest controle bovengrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label

Klant ref.

Straatnaam Klein-Vlasselaar

Huisnummer 21

Busnummer

Postcode 3111

Gemeente Wezemaal

Land België



BESLUIT: DE OPSLAGTANK IS CONFORM.



VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

DIGITAAL DOSSIER

De inspecteur: Steve, Maes

Steve Maes - ACEG 92

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Aangeraden tank te schilderen om (verdere) roestvorming te vermijden

Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank: Cilindrisch

Toegankelijke tank: materiaal: Staal (enkelwandig)

Datum van plaatsing: Bestaand (voor 01/08/1995)

Tanknummer: Inhoud tank: I

Type indeling tank: Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)

Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:

Vorig certificaat aanwezig?: Neen

Datum van uitvoering vorig certificaat:

Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	OK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK
Staat aanvoerleiding	OK
Staat terugvoerleiding	OK
Stookoliefilter	OK

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item	OK/NOK
Afwezig	OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Fluit	OK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	OK

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam Peeters
Straatnaam Klein-Vlasselaar
Huisnummer 21
Busnummer
Postcode 3111
Gemeente Wezemaal
Land België

OPDRACHTGEVER

Naam
Telefoon
Mail
BTW nr.

NOTA'S

BIJLAGEN



BIJLAGEN

