

CONTROLEVERSLAG VAN BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK



Datum van keuring:
07.09.2026



Datum van verslag:
07.09.2026



Datum herkeuring:



Basis van de controle:

Conformiteitsattest controle bovengrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label

Klant ref.

Straatnaam Klein-Vlasselaar

Huisnummer 21

Busnummer

Postcode 3111

Gemeente Wezemaal

Land België



BESLUIT: DE OPSLAGINSTALLATIE MAG NIET GEVULD WORDEN.



VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

DIGITAAL DOSSIER

De inspecteur: Steve, Maes

Steve Maes - ACEG 92

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Er is geen systeem tegen overvulling aanwezig

Een gepaste ontluchting op de houder ontbreekt of is onvoldoende gedimensioneerd

Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank: Rechthoek

Toegankelijke tank: materiaal: Staal (enkelwandig)

Datum van plaatsing: Bestaand (voor 01/08/1995)

Tanknummer: Inhoud tank: +- 1000 l

Type indeling tank: Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)

Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:

Vorig certificaat aanwezig?: Neen

Datum van uitvoering vorig certificaat:

Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Uitmonding leidingen	NVT
Staat aanvoerleiding	NVT
Staat terugvoerleiding	NVT

Te inspecteren item	OK/NOK
Stookoliefilter	NVT
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	NVT
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	NVT

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item	OK/NOK
Peillat	OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	OK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	OK

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam Peeters
 Straatnaam Klein-Vlasselaar
 Huisnummer 21
 Busnummer
 Postcode 3111
 Gemeente Wezemaal
 Land België

OPDRACHTGEVER

Naam
 Telefoon
 Mail
 BTW nr.

NOTA'S

Bij rood verslag moet de toezichthouder van de gemeente op de hoogte gebracht worden.

BIJLAGEN

