

# Energieprestatiecertificaat

Gemeenschappelijke delen



Mouterij 12, 3190 Boortmeerbeek

certificaatnummer: 20210530-0002406684-GD-1

## Daken

$U = 0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Doelstelling:

## Muren

$U = 0,39 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Doelstelling:

## Vensters (beglazing en profiel)

$U = 1,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Doelstelling:

## Beglazing

$U = 1,10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Doelstelling:

## Deuren, poorten en panelen

$U = 1,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Doelstelling:

## Vloeren

$U = 0,19 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Doelstelling:



## Verwarming

Geen collectieve installatie aanwezig



## Sanitair warm water

Geen collectieve installatie aanwezig



## Ventilatie

Geen collectief systeem aanwezig



## Koeling en zomercomfort

Geen collectieve installatie voor koeling aanwezig.



## Verlichting

LED-verlichting



## Zonne-energie

Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

## Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 30-05-2021

Handtekening:

LUC ROGER STUER

EP19066

Dit certificaat is geldig tot en met 30 mei 2031.