

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

#### VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: domoXim Vastgoed  
Adres: Leuvensesteenweg 215, 3190 - Boortmeerbeek (BE)  
Tel: (+32)015203600  
BTW BE: BE0524976371

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Nieuwstraat 21, 3150 - Wespelaar (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** |  
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **Andere: 2017**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

**NIET VAN TOEPASSING**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Andere**

### OPMERKINGEN

- kijkglas

### BESLUIT


**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **08/01/2031**

# INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **08/01/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Geen handtekening klant

## TOEGEVOEGDE FOTO'S

