

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: domoXim Vastgoed****Adres: Leuvensesteenweg 215, 3190 - Boortmeerbeek (BE)****Tel: (+32)015203600****BTW BE: BE0524976371****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Rijmenamsebaan 79, 3190 - BOORTMEERBEEK (België)****RESERVOIR**Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Ovaal** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **OK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN**Water- en slibbemonstering: **Uitgevoerd**
Hoeveelheid water: **00 cm** | pH: **00 mS/cm** | Geleidbaarheid: **08** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen** |Watermeting: **00 CM** | Gemeten olie: **60 CM**
Onderdruk TESTO: **00 mBAR** | Behaalde druk: **Opmerking: Nvt** | Ultrasoon SDT: **Opmerking: Nvt****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Andere** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****BESLUIT****De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt aangeraden voor: **06/10/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **06/10/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER



HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

