
Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Kam 11 bus 2B, 1780 Wemmel

appartement

identificatiecode: 23102-G-2017/12136/EP13257/A001/D01/SD004

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **03-12-2020**

Handtekening:

JANNICK Sonck

CLIMATEX


EP13257

Dit certificaat is geldig tot en met **15 maart 2030.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✗ Dak
- ✗ Andere constructiedelen

✓ Het K-peil (K36) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	23/06/2017
Datum einde van de werken	15/03/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	2.635
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	111
Beschermd volume (m³)	401
Verliesoppervlakte (m²)	163
Bruto vloeroppervlakte (m²)	92
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	7,93
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,55
CO2-emissie (kg/jaar)	547
Gebouw-id / gebouweenheid-id	7473380 / 30770766

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

JANNICK Sonck
CLIMATEX
Mieregemstraat 30 10, 1785 Merchtem
EP13257 | 0457690342

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.