

	www.belor.be – info@belor.be	 N° 355-INSP
	BELOR v.z.w Geaccrediteerde en erkende keuringsorganisme Hoofdzetel : Fontenystraat, 20 – 1370 Geldenaken Tel. : 010/45.41.06 - Fax. : 010/45.41.16	
	RAPPORT N° 1056385	


KEURINGSVERSLAG VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING			
Datum : 10/06/2024 Aankomsttijd : 13u15 Vertrektijd : 14u00 Rapporteren : 0h15	Vorig verslag : Afwezig Zegel Belor : Geplaatst	Teller DNB : n° 41577100 EAN Code : gevraagd maar niet voorgelegd	Index : 55701 kWh Index : /
Belor inlichtingen Inspecteur : Arben Nuhiji Gebruikte meetinstrument(en) :	GSM : 0475/552797 N° MME 11	Werkopdracht : N°80320 Gebruikte procedures : PTE_300 / PGS_200 / PGM_200 / PGR_200 Aardverbindingsschema : TT (Onderafdeling 3.2.2.3 van boek 1)	
Identificerende informatie Aanvrager (beheerder), naam voornaam en @ : AA Bouw bv // info@aabouw.be Eigenaar, naam voornaam / adres en @ : GM Building Installateur, naam voornaam : AA Bouw bv BTW : BE0799.147.861 DNB, naam van de distributienetbeheerder : Fluvius Adres van de bezochte elektrische installatie : Brugstraat 66, 8560 Wevelgem ☒ Wooneenheid : appartement Type lokaal : kelder / 2 ^{de} verdiep rechts - appartement 6 ☐ Gemeenschappelijke ruimtes van een wooncomplex, Type lokaal : / ☒ Bijzonderlijk installaties en ruimten (Deel 7 van Boek 1) : badkamer			
Doel van het bezoek Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname huishoudelijke elektrische installatie (Boek 1, K.B. 8/09/2019) ☒ Nieuwe installatie (Hoofdstuk 6.4)			
Algemene beschrijving Funderingen van het gebouw ☒ voor 1.10.1981 ☐ na 1/06/2023 // Type aarding : pen / gemeenschappelijk Uitgevoerde elektrische installatie : ☐ voor/na 1/10/1981 ☐ voor/na 1/06/2020 ☒ na 1/06/2023 Gebruiksspanning : ☐ Mono 230V ☒ 2 X 230V ☐ 3 X 230V ☒ 3 X 400V + N // Beveiliging teller : 40A Voedingslijn van het hoofdbord : 4 x 6mm ² // Hoofdschakelaar (differentieel) : 40A / 300mA / type : A Aantal verdeelborden : 2 // Aantal differentiëlen na de hoofdschakelaar : 2 // Aantal stroomkringen : 1+16			
CONCLUSIE : Dit keuringsverslag stemt overeen met de staat van de elektrische installatie ten tijde van het onderzoek en enkel de toegankelijke en zichtbare onderdelen van de installatie kon worden nagekeken. ☒ Installatie die bij een gelijkvormigheidscontrole conform is: De elektrische installatie voldoet aan de eisen van boek 1 en mag in gebruik worden genomen. De inspecteur heeft de differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, verzegeld en hij heeft het (de) ééndraadschema('s)- en situatieplan(en) voor gezien ☐ Dit verslag annuleert en vervangt het vorige verslag N° /			
☒ De volgende keuringsbezoek moet plaats vinden voor : 10/06/2049 . (Boek 1, afdeling 6.5.2.)			
Gelieve een afspraak te nemen met ons op 0475/55.27.97 of via info@belor.be voor een nieuw check-up bezoek.			

Handtekening inspecteur

Naam van de persoon ter plaatse

Visa van DNB

AA Bouw bv


 NUHJI ARBEN

**KEURINGSVERSLAG VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES
 OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING**

DE CONTROLE OMVAT:

Administratieve controle

Controle van de uitvoering van de elektrische installatie volgens de schema's

Visuele controle

Controle van de staat (bevestigingen, slijtage,...) van het vast elektrisch materiaal

Controle van de identificatie van de kringen en aanduiding dienstspanning

Controle van de verhouding tussen de beveiligingen en de geleiders

Controle van de maatregelen ter bescherming tegen de elektrische schokken

Controle van het vast elektrisch apparaten

Controle van de mobiele elektrisch apparaten

Controle door te testen : ☐ Niet gecontroleerd wegens geen spanning

Controle van de testknop van de differentiëlen

Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentiëlen

Controle van de automatische resetdifferentieel

Controle door metingen (buiten spanning)

Waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode : **15.51Ω**

Waarde van de algemene isolatie (gevoelige apparatuur losgekoppeld) : **2.62MΩ**

Controle van de continuïteit van de equipotentialen verbindingen en PE geleiders :

CONFORM

CONFORM

CONFORM

Gebouw



Teller



Hoofdbord



OBSERVATIES

- Eigenaars afwezig

CONTROLELIMITEN

De volgende faciliteiten maken geen deel uit van de controle:

- Installaties voor fotovoltaïsche panelen
- Laadpalen voor elektrische auto's
- Brandweerkazerne faciliteiten
- Veiligheidsverlichtingsinstallaties (noodblokken)

OPMERKINGEN

- Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

**KEURINGSVERSLAG VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES
OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AFWIJKINGEN

☒ **GEEN**

☐ Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties uitgevoerd vanaf de 1^{ste} juni 2020 (Onderafdeling 6.5.8.1 van boek 1)

☐ Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties : Afdeling 8.2.2. van Boek 1 : Huishoudelijke elektrische installaties oud AREI (na 1981 en voor 1/06/2020)

☐ Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties : Afdeling 8.2.1. van Boek 1: Oude huishoudelijke elektrische installaties (vóór 1/10/1981)

OVERTREDINGEN

☐ ZIE HIERONDER ☒ **GEEN**

**KEURINGSVERSLAG VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES
OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING**

ALGEMEEN

Een elektronisch kopie van dit verslag wordt minstens vijf jaar bewaard door het erkend organisme die de keuring uitgevoerd heeft. Bovendien bevat dit exemplaar de ééndraad- en positieschema's van de elektrische installatie.

Door de werkopdracht te tekenen, bevestigt de eigenaar of zijn volmachtigde dat alle IT en elektronische apparaten uitgeschakeld zijn voor onze keuringsbezoek. Belor kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van defect aan apparatuur.

VERPLICHTINGEN

Terugroepactie van de volgende wettelijke vereisten:

- verplichting van het proces-verbaal van het controlebezoek bij te houden in het dossier van de elektrische installatie ;
- verplichting van alle wijzigingen van de elektrische installatie aan te brengen in het dossier ;
- verplichting de Federale Overheidsdienst bevoegd voor Energie onmiddellijk te verwittigen van elk ongeval met personen, die direct of indirect, veroorzaakt werd door de aanwezigheid van elektriciteit ;
- verplichting wanneer er inbreuken werden vastgesteld tijdens het controlebezoek, een herkeuring aan te vragen bij hetzelfde keuringsorganisme om na te gaan dat er aan de inbreuken werd verholpen en dit zo vlug mogelijk.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De beveiligingsapparaten met differentieel-reststroom :

- Test van het beveiligingsmechanisme, wanneer periodiek, bv maandelijks, het beveiligingsmechanisme getest moet worden volgens de voorschriften van de fabrikant, men moet nagaan of de voeding wel degelijk wordt onderbroken
- Het is verboden de veiligheid dat de aardlekschakelaars biedt in het gedrang te brengen, namelijk door dit mechanisme te overbruggen door de ingangsklemmen met de uitgangsklemmen te verbinden.
- Altijd buiten spanning werken door de algemene schakelaar/aardlekschakelaar aan het hoofd van de installatie te onderbreken.

VERBODSBEPALINGEN

Het is verboden:

- het verwijderen, wijzigen of beschadigen van de beveiliging tegen elektrische schokken door direct of indirect;
- de actieve onderdelen onder spanning zonder noodzaak aan te raken;
- het verwijderen, wijzigen of beschadigen van elk beveiligingssysteem van de elektrische installatie.

Het is verboden de inhoud van dit verslag te wijzigen en dit verslag mag maar worden gereproduceerd in zijn geheel.

KWALITEITSBORGING BELOR

- Betreft het PV van onderzoek : De Q300 gekwalificeerde inspecteur is toegelaten dit verslag te ondertekenen bij afwezigheid van de Technisch Expert
- Klachten : ontevredenheid betreffende de activiteiten van Belor, voor u klachten gelieve een mail te sturen naar info@belor.be
- Beroep : aanvraag om het besluit van het verslag te herzien, voor u beroep gelieve een mail te sturen naar info@belor.be
- Onpartijdigheid (Doc. QA111) : Door dit verslag te ondertekenen verbind de inspecteur zich persoonlijk tot onpartijdigheid en vertrouwelijkheid van alle bekomen informatie tijdens het onderzoek.
- Het officieel verslag is gearchiveerd bij Belor in pdf formaat met labels
- RGPD: Het gebruik van identificerende informatie maakt deel uit van de persoonsgegevens. Het is verboden om op enigerlei wijze haar informatie en de inhoud van dit verslag te gebruiken, te communiceren of over te dragen aan derden of deze op het web te plaatsen (RGPD: REGLEMENT (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN TIP van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens

REGELS BETREFFENDE DE VERWIJZINGSVOORWAARDEN NAAR BELAC-ACCREDITATIE (BELAC 2-001, §4.2)

Het gebruik van het BELAC-symbool en de verwijzing naar onze accreditatie is niet toegestaan.